


出窓タイプ ガードネットの確認



ダクト側面のネジ穴の間隔が、192mmの場合は旧型タイプになります。
旧型タイプに合う換気扇が無い為、ガードネットの交換も必要になります。
現在の換気扇とガードネットが取り付けられるよう一部加工します。

